2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0133401	0147001	0159501	0011701	0036901	0046701	0061601	0071501
採水年月日		平成30年 4月16日	平成30年 5月16日	平成30年 6月13日	平成30年 7月12日	平成30年 8月28日	平成30年 9月13日	平成30年10月12日	平成30年11月 8日
水源名	基準値	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		16.1 ℃	17.9 ℃	20.9 ℃	24.0 ℃	29.0 ℃	25.5 ℃	26.1 ℃	20.9 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.45 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.20 mg/L			0.58 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.038 mg/L			0.049 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.007 mg/L		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.009 mg/L			0.014 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.067 mg/L			0.091 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.018 mg/L			0.031 mg/L *		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.020 mg/L			0.028 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.11 mg/L			0.13 mg/L		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	24.4 mg/L	22.2 mg/L	20.2 mg/L	18.2 mg/L	19.7 mg/L	18.6 mg/L	16.1 mg/L	16.9 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			83 mg/L			89 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			157 mg/L			180 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(TOC) の量)	3mg/L以下	0.7 mg/L	1.4 mg/L	1.0 mg/L	1.2 mg/L	0.6 mg/L	1.5 mg/L	1.1 mg/L	0.9 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.9	8.0	8.0	7.6	7.8	7.6	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.7 度	1.5 度	1.0 度	1.1 度	0.7 度	0.8 度	1.0 度	0.6 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0071901	0085901	0099001	0108606	0115001			
採水年月日		平成30年11月 8日	平成30年12月11日	平成31年 1月17日	平成31年 2月13日	平成31年 3月 4日			
水源名	基準値	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設			
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温		20.9 ℃	16.5 ℃	11.6 ℃	10.9 ℃	12.1 ℃			
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下		0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること		陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下		0.17 mg/L			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.013 mg/L			0.004 mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.004 mg/L			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.009 mg/L			0.007 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.036 mg/L			0.018 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013 mg/L	0.009 mg/L			0.003 mg/L			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.014 mg/L			0.007 mg/L			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.07 mg/L			0.05 mg/L			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下		17.3 mg/L	17.9 mg/L	20.0 mg/L	20.6 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		87 mg/L			83 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下		132 mg/L			137 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下		0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L			
pH値	5.8以上 8.6以下		7.7	7.7	7.7	7.7			
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下		0.7 度	0.6 度	0.6 度	0.5 度			
濁度	2度以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0137201	0147002	0157301	0011702	0030903	0039601	0061602	0071502
採水年月日		平成30年 4月23日	平成30年 5月16日	平成30年 6月 8日	平成30年 7月12日	平成30年 8月14日	平成30年 9月 3日	平成30年10月12日	平成30年11月 8日
水源名	基準値	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		13.5 ℃	17.6 ℃	18.5 ℃	21.1 ℃	23.6 ℃	24.5 ℃	23.8 ℃	18.0 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.28 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.08 mg/L			0.37 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.003 mg/L			0.008 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L			0.005 mg/L		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004 mg/L			0.006 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.011 mg/L			0.022 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004 mg/L			0.008 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						14 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	16.2 mg/L	16.5 mg/L	15.4 mg/L	15.7 mg/L	16.4 mg/L	16.7 mg/L	15.6 mg/L	15.4 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			35 mg/L			41 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			83 mg/L			98 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(TOC) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.7 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0085902	0099002	0107301	0115002				
採水年月日		平成30年12月11日	平成31年 1月17日	平成31年 2月 8日	平成31年 3月 4日				
水源名	基準値	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設				
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水				
水温		14.5 ℃	10.6 ℃	10.1 ℃	10.5 ℃				
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.10 mg/L			0.06 mg/L 未満				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.002 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008 mg/L			0.005 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003 mg/L			0.002 mg/L				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満				
塩化物イオン	200mg/L以下	15.8 mg/L	16.0 mg/L	16.1 mg/L	14.9 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41 mg/L			38 mg/L				
蒸発残留物	500mg/L以下	79 mg/L			72 mg/L				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.9	6.9	7.0				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満				
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満				
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0137203	0147801	0157303	0009902	0030902	0048402	0061604	0071504
採水年月日		平成30年 4月23日	平成30年 5月17日	平成30年 6月 8日	平成30年 7月11日	平成30年 8月14日	平成30年 9月19日	平成30年10月12日	平成30年11月 8日
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		15.0 ℃	17.5 ℃	20.2 ℃	23.8 ℃	27.0 ℃	24.1 ℃	24.5 ℃	18.0 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.45 mg/L			0.61 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.15 mg/L			0.23 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.003 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002 mg/L			0.005 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.07 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03 mg/L 未満			0.04 mg/L		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	12.6 mg/L	11.5 mg/L	11.2 mg/L	10.0 mg/L	10.2 mg/L	9.4 mg/L	9.5 mg/L	9.0 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			37 mg/L			45 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			85 mg/L			90 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0090801	0099004	0107303	0115004				
採水年月日		平成30年12月20日	平成31年 1月17日	平成31年 2月 8日	平成31年 3月 4日				
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）				
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水				
水温		11.0 ℃	8.0 ℃	7.1 ℃	8.4 ℃				
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62 mg/L			0.58 mg/L				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.14 mg/L			0.09 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.12 mg/L			0.03 mg/L 未満				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L	8.8 mg/L	9.2 mg/L	9.8 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42 mg/L			39 mg/L				
蒸発残留物	500mg/L以下	80 mg/L			67 mg/L				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上　8.6以下	7.1	6.8	6.9	6.9				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	1.7 度	0.5 度　未満	0.5 度　未満	0.5 度　未満				
濁度	2度以下	0.5 度	0.1 度　未満	0.1 度　未満	0.1 度　未満				
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0137202	0147003	0157302	0009901	0030901	0046702	0061603	0071503
採水年月日		平成30年 4月23日	平成30年 5月16日	平成30年 6月 8日	平成30年 7月11日	平成30年 8月14日	平成30年 9月13日	平成30年10月12日	平成30年11月 8日
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		13.2 ℃	17.4 ℃	20.3 ℃	25.1 ℃	28.1 ℃	24.4 ℃	24.2 ℃	17.5 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.52 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満			0.10 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	14.4 mg/L	13.7 mg/L	10.9 mg/L	12.1 mg/L	12.2 mg/L	11.3 mg/L	11.0 mg/L	11.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			33 mg/L			40 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			72 mg/L			87 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0078301	0085903	0099003	0107302	0115003			
採水年月日		平成30年11月22日	平成30年12月11日	平成31年 1月17日	平成31年 2月 8日	平成31年 3月 4日			
水源名	基準値	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）			
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温		15.0 ℃	11.6 ℃	7.0 ℃	7.6 ℃	8.5 ℃			
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.40 mg/L							
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下	0.09 mg/L	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	9.5 mg/L	11.8 mg/L	12.4 mg/L	14.8 mg/L	12.3 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34 mg/L	39 mg/L			35 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下	70 mg/L	74 mg/L			63 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	6.9	6.8	6.9	7.0			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0133402	0147004	0157304	0011703	0034201	0048401	0061605	0071505
採水年月日		平成30年 4月16日	平成30年 5月16日	平成30年 6月 8日	平成30年 7月12日	平成30年 8月22日	平成30年 9月19日	平成30年10月12日	平成30年11月 8日
水源名	基準値	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		15.7 ℃	19.5 ℃	22.4 ℃	24.9 ℃	29.5 ℃	25.6 ℃	25.5 ℃	19.9 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	3 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	10 個/ml	15 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.15 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.21 mg/L			0.78 mg/L *		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.010 mg/L			0.021 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007 mg/L			0.009 mg/L		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.006 mg/L			0.005 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.025 mg/L			0.037 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005 mg/L			0.007 mg/L		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.009 mg/L			0.011 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.12 mg/L			0.15 mg/L		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	13.6 mg/L	13.3 mg/L	12.4 mg/L	10.9 mg/L	12.7 mg/L	12.1 mg/L	12.2 mg/L	12.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			86 mg/L			87 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			153 mg/L			142 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	1.0 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6 度	0.7 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0071902	0085904	0099005	0108607	0115005			
採水年月日		平成30年11月 8日	平成30年12月11日	平成31年 1月17日	平成31年 2月13日	平成31年 3月 4日			
水源名	基準値	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設			
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温		19.9 ℃	13.6 ℃	9.6 ℃	8.6 ℃	10.8 ℃			
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下		0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること		陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.27 mg/L	0.23 mg/L			0.10 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006 mg/L			0.003 mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014 mg/L			0.010 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005 mg/L			0.004 mg/L			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.10 mg/L			0.09 mg/L			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下		11.5 mg/L	13.0 mg/L	13.5 mg/L	13.4 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		85 mg/L			82 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下		110 mg/L			118 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下		0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L			
pH値	5.8以上 8.6以下		7.9	7.7	7.9	7.9			
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下		0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満			
濁度	2度以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0133501	0146101	0157501	0009101	0036601	0047301	0060701	0076101
採水年月日		平成30年 4月16日	平成30年 5月16日	平成30年 6月11日	平成30年 7月11日	平成30年 8月27日	平成30年 9月14日	平成30年10月11日	平成30年11月16日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		15.3 ℃	18.0 ℃	21.3 ℃	23.8 ℃	27.9 ℃	24.6 ℃	25.0 ℃	18.1 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.45 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満			0.08 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002 mg/L			0.004 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002 mg/L			0.007 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.002 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						6 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	8.6 mg/L	7.9 mg/L	8.0 mg/L	7.2 mg/L	8.2 mg/L	7.0 mg/L	7.6 mg/L	7.9 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						22 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			49 mg/L			50 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.0	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0086801	0098101	0108603	0116201				
採水年月日		平成30年12月12日	平成31年 1月16日	平成31年 2月13日	平成31年 3月 5日				
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）				
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水				
水温		13.9 ℃	9.0 ℃	8.1 ℃	10.5 ℃				
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.21 mg/L			0.06 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満				
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	7.8 mg/L	8.4 mg/L	8.6 mg/L	8.2 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下	39 mg/L			35 mg/L				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.9	7.0	7.0				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満				
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満				
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0133502	0145101	0157502	0009102	0029301	0060702	0076102	0086802
採水年月日		平成30年 4月16日	平成30年 5月14日	平成30年 6月11日	平成30年 7月11日	平成30年 8月13日	平成30年10月11日	平成30年11月16日	平成30年12月12日
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		13.8 ℃	16.2 ℃	18.6 ℃	21.5 ℃	23.8 ℃	20.9 ℃	17.4 ℃	13.8 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満					0.08 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満					0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満					0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満					0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満					0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満					0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	9.1 mg/L	8.6 mg/L	8.5 mg/L	7.9 mg/L	9.3 mg/L	8.2 mg/L	8.3 mg/L	8.0 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下			47 mg/L					46 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.6	6.7	6.8	6.6	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0098102	0108604	0116202					
採水年月日		平成31年 1月16日	平成31年 2月13日	平成31年 3月 5日					
水源名	基準値	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）					
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水					
水温		10.2 ℃	9.7 ℃	10.6 ℃					
		依頼者	依頼者	依頼者					
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml					
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満					
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満					
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満					
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満					
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満					
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.5 mg/L	8.6 mg/L	8.7 mg/L					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下			36 mg/L					
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.6	6.6					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満					
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満					
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0133503	0145102	0157503	0009103	0029302	0039602	0060703	0076103
採水年月日		平成30年 4月16日	平成30年 5月14日	平成30年 6月11日	平成30年 7月11日	平成30年 8月13日	平成30年 9月 3日	平成30年10月11日	平成30年11月16日
水源名	基準値	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		14.8 ℃	17.3 ℃	20.9 ℃	24.4 ℃	27.7 ℃	28.2 ℃	22.6 ℃	17.3 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.44 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満			0.08 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.003 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						7 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	8.1 mg/L	7.6 mg/L	7.8 mg/L	7.0 mg/L	7.9 mg/L	7.2 mg/L	7.5 mg/L	7.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						25 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			57 mg/L			66 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.3	6.8	7.1	7.1	6.9	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0086803	0098103	0108605	0116203				
採水年月日		平成30年12月12日	平成31年 1月16日	平成31年 2月13日	平成31年 3月 5日				
水源名	基準値	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設				
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水				
水温		12.8 ℃	7.9 ℃	7.4 ℃	9.5 ℃				
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.07 mg/L			0.06 mg/L 未満				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	7.4 mg/L	7.8 mg/L	8.0 mg/L	7.7 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下	47 mg/L			40 mg/L				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.1				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満				
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満				
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0134102	0145501	0159802	0018701	0037901	0047602	0061606	0077401
採水年月日		平成30年 4月17日	平成30年 5月15日	平成30年 6月14日	平成30年 7月27日	平成30年 8月30日	平成30年 9月14日	平成30年10月12日	平成30年11月20日
水源名	基準値	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		11.0 ℃	15.0 ℃	18.0 ℃	28.0 ℃	29.0 ℃	24.0 ℃		13.0 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.56 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L			0.11 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004 mg/L			0.008 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.008 mg/L			0.014 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002 mg/L			0.003 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.002 mg/L			0.003 mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						6 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	9.7 mg/L	8.4 mg/L	8.5 mg/L	8.6 mg/L	8.7 mg/L	7.4 mg/L	8.1 mg/L	8.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						21 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			48 mg/L			52 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.1	7.0	6.8	7.1	7.0	7.2	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.8 度
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.2 度
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0086806	0097801	0108601	0116206				
採水年月日		平成30年12月12日	平成31年 1月15日	平成31年 2月13日	平成31年 3月 5日				
水源名	基準値	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設				
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水				
水温		10.0 ℃	5.0 ℃	5.0 ℃	9.0 ℃				
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.14 mg/L			0.06 mg/L 未満				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.002 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.3 mg/L	8.7 mg/L	9.5 mg/L	9.1 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下	41 mg/L			33 mg/L				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.8	6.9	6.8				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	0.6 度	1.0 度	0.5 度 未満	0.7 度				
濁度	2度以下	0.1 度	0.3 度	0.1 度 未満	0.1 度				
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0134101	0145502	0159801	0019301	0019401	0037902	0047601	0061607
採水年月日		平成30年 4月17日	平成30年 5月15日	平成30年 6月14日	平成30年 7月30日	平成30年 7月30日	平成30年 8月30日	平成30年 9月14日	平成30年10月12日
水源名	基準値	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		13.0 ℃	16.0 ℃	20.0 ℃	26.0 ℃	26.0 ℃	26.0 ℃	24.0 ℃	
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下							0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下							0.27 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							0.02 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.002mg/L以下							0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.0005 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下							0.001 mg/L 未満	
塩素酸	0.6mg/L以下			0.25 mg/L				0.12 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.060 mg/L				0.040 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.037 mg/L *		0.006 mg/L		0.003 mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L				0.002 mg/L	
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.070 mg/L				0.053 mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.065 mg/L *		0.019 mg/L		0.023 mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.009 mg/L				0.011 mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満				0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下							0.02 mg/L	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.03 mg/L	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下							0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							6 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	200mg/L以下	7.9 mg/L	7.6 mg/L	8.1 mg/L	8.5 mg/L		7.9 mg/L	7.0 mg/L	7.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							15 mg/L	
蒸発残留物	500mg/L以下			48 mg/L				43 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							0.02 mg/L 未満	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							0.000001 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.005mg/L以下							0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	1.0 mg/L	0.9 mg/L		0.9 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.1	7.2	6.8		7.2	7.2	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.0 度	0.9 度	1.7 度	2.7 度		1.4 度	1.2 度	0.8 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0077402	0086805	0097802	0108602	0116205			
採水年月日		平成30年11月20日	平成30年12月12日	平成31年 1月15日	平成31年 2月13日	平成31年 3月 5日			
水源名	基準値	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設			
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温		14.0 ℃	9.0 ℃	4.0 ℃	4.0 ℃	8.0 ℃			
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下		0.12 mg/L			0.06 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.023 mg/L			0.017 mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.010 mg/L			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002 mg/L			0.003 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.032 mg/L			0.028 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.018 mg/L			0.014 mg/L			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007 mg/L			0.008 mg/L			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.0 mg/L	7.9 mg/L	7.9 mg/L	8.0 mg/L	7.6 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下		46 mg/L			35 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.9 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	1.2 度	1.4 度	1.7 度	1.5 度	1.5 度			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0133504	0146102	0160901	0009104	0029303	0052201	0060704	0076104
採水年月日		平成30年 4月16日	平成30年 5月16日	平成30年 6月19日	平成30年 7月11日	平成30年 8月13日	平成30年 9月21日	平成30年10月11日	平成30年11月16日
水源名	基準値	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温		12.9 ℃	17.8 ℃	20.8 ℃	25.4 ℃	26.9 ℃	24.5 ℃	22.0 ℃	15.1 ℃
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.16 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.08 mg/L			0.11 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.001 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						7 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.011 mg/L		
塩化物イオン	200mg/L以下	8.3 mg/L	8.2 mg/L	8.0 mg/L	8.2 mg/L	8.2 mg/L	8.0 mg/L	8.1 mg/L	8.1 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			30 mg/L			24 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			67 mg/L			65 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度	1.2 度	0.8 度	1.9 度	0.5 度 未満	0.9 度	1.2 度	0.6 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.4 度	0.3 度	0.7 度	0.2 度	0.4 度	0.5 度	0.2 度
残留塩素									

2018年度　水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名：おおい町役場　　市町村名　おおい町

受付番号		0086804	0098104	0107201	0116204				
採水年月日		平成30年12月12日	平成31年 1月16日	平成31年 2月 8日	平成31年 3月 5日				
水源名	基準値	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設				
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水				
水温		9.3 ℃	3.6 ℃	5.1 ℃	8.1 ℃				
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.05mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.15 mg/L			0.09 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L			0.003 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.0 mg/L	8.3 mg/L	8.0 mg/L	8.1 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41 mg/L			23 mg/L				
蒸発残留物	500mg/L以下	71 mg/L			47 mg/L				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.0				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満				
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満				
残留塩素									