# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0139801 | 23K-0152201 | 23K-0170001 | 24K-0004201 | 24K-0028401 | 24K-0044401 | 24K-0065601 | 24K-0074401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月12日 | 令和 6年 5月13日 | 令和 6年 6月13日 | 令和 6年 7月 3日 | 令和 6年 8月 7日 | 令和 6年 9月 4日 | 令和 6年10月11日 | 令和 6年11月 6日 |
| 採水場所(施設) | | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 |
| 採水場所 | | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 15.4 ℃ | 19.7 ℃ | 24.0 ℃ | 24.8 ℃ | 30.2 ℃ | 30.6 ℃ | 27.5 ℃ | 19.1 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | 0.004 | | | 0.003 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.19 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | 0.51 | | | 0.54 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | 0.02 | | | 0.038 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.009 | | | 0.011 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.046 | | | 0.073 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | 0.016 | | | 0.016 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | 0.017 | | | 0.024 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | 0.07 | | | 0.13 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 11 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.8 | 21.3 | 21.5 | 20.2 | 18.2 | 18.1 | 19.5 | 18.2 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | 83 | | | 89 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 157 | | | 165 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0085201 | 24K-0099801 | 24K-0119601 | 24K-0128901 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月 2日 | 令和 7年 1月 8日 | 令和 7年 2月14日 | 令和 7年 3月 5日 |
| 採水場所(施設) | | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 | 大島地区簡易水道施設 |
| 採水場所 | | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 | 脇今安公園 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 19.1 ℃ | 12.7 ℃ | 11.0 ℃ | 10.3 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.004 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.24 | | | 0.19 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.019 | | | 0.005 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.008 | | | 0.005 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.043 | | | 0.018 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.016 | | | 0.006 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.016 | | | 0.008 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.08 | | | 0.05 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 18.0 | 19.2 | 19.6 | 20.8 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 84 | | | 81 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 145 | | | 166 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0142401 | 23K-0149001 | 23K-0166501 | 24K-0004202 | 24K-0028402 | 24K-0044402 | 24K-0060501 | 24K-0074402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月18日 | 令和 6年 5月 8日 | 令和 6年 6月10日 | 令和 6年 7月 3日 | 令和 6年 8月 7日 | 令和 6年 9月 4日 | 令和 6年10月 4日 | 令和 6年11月 6日 |
| 採水場所(施設) | | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 |
| 採水場所 | | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.1 mg/L | 0.3 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L |
| 水温 | | 15.7 ℃ | 16.8 ℃ | 19.6 ℃ | 21.9 ℃ | 29.6 ℃ | 24.1 ℃ | 23.2 ℃ | 19.2 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.24 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | 0.18 | | | 0.39 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | 0.007 | | | 0.007 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | 0.005 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.003 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.014 | | | 0.016 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | 0.004 | | | 0.004 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | 0.005 | | | 0.006 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | <0.02 | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | 0.01 | | | 0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 13 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | <0.005 | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 16.6 | 16.5 | 16.0 | 15.1 | 16.0 | 17.1 | 17.3 | 16.7 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | 35 | | | 39 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 90 | | | 92 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0085202 | 24K-0099802 | 24K-0119602 | 24K-0128902 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月 2日 | 令和 7年 1月 8日 | 令和 7年 2月14日 | 令和 7年 3月 5日 |
| 採水場所(施設) | | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 | 本郷地区簡易水道施設 |
| 採水場所 | | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 | おおい町役場車庫 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 15.7 ℃ | 11.1 ℃ | 9.6 ℃ | 9.5 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.25 | | | 0.14 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.002 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | | | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.008 | | | 0.007 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.003 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | | | <0.02 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.02 | | | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | | | <0.005 |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 18.0 | 16.5 | 17.4 | 17.9 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 44 | | | 35 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 93 | | | 83 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | 0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0142403 | 23K-0153801 | 23K-0166301 | 24K-0004204 | 24K-0035101 | 24K-0053802 | 24K-0061301 | 24K-0074404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月18日 | 令和 6年 5月14日 | 令和 6年 6月 7日 | 令和 6年 7月 3日 | 令和 6年 8月16日 | 令和 6年 9月19日 | 令和 6年10月 7日 | 令和 6年11月 6日 |
| 採水場所(施設) | | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） |
| 採水場所 | | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 15.2 ℃ | 17.5 ℃ | 19.6 ℃ | 24.6 ℃ | 28.0 ℃ | 28.2 ℃ | 24.4 ℃ | 18.9 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | 0.64 | | | 0.51 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | 0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | <0.06 | | | 0.2 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.001 | | | <0.001 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.001 | | | <0.001 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | <0.03 | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 11 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 14.8 | 13.9 | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 12.7 | 11.4 | 10.0 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | 39 | | | 44 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 93 | | | 93 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0085204 | 24K-0099804 | 24K-0120701 | 24K-0131702 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月 2日 | 令和 7年 1月 8日 | 令和 7年 2月17日 | 令和 7年 3月10日 |
| 採水場所(施設) | | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） | 佐分利地区簡易水道施設（川上系） |
| 採水場所 | | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 | 清水鐘治宅 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.5 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |
| 水温 | | 14.2 ℃ | 7.7 ℃ | 6.5 ℃ | 7.4 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 1.05 | | | 0.82 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.11 | | | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | | | <0.001 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.003 | | | <0.001 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | | | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 10.8 | 10.9 | 14.0 | 14.8 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 42 | | | 39 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 85 | | | 84 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0142402 | 23K-0149002 | 23K-0166502 | 24K-0004203 | 24K-0028403 | 24K-0053801 | 24K-0060502 | 24K-0074403 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月18日 | 令和 6年 5月 8日 | 令和 6年 6月10日 | 令和 6年 7月 3日 | 令和 6年 8月 7日 | 令和 6年 9月19日 | 令和 6年10月 4日 | 令和 6年11月 6日 |
| 採水場所(施設) | | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） |
| 採水場所 | | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 14.1 ℃ | 16.7 ℃ | 21.2 ℃ | 23.1 ℃ | 27.5 ℃ | 27.9 ℃ | 24.1 ℃ | 19.0 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.29 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | <0.06 | | | <0.06 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.001 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.002 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | <0.001 | | | 0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | 0.02 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 10 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 15.8 | 14.3 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 12.2 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | 39 | | | 39 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 88 | | | 85 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0080301 | 24K-0085203 | 24K-0099803 | 24K-0122803 | 24K-0131701 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年11月14日 | 令和 6年12月 2日 | 令和 7年 1月 8日 | 令和 7年 2月20日 | 令和 7年 3月10日 |
| 採水場所(施設) | | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） | 佐分利地区簡易水道施設（福谷系） |
| 採水場所 | | 小車田水源 | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ | やまびこ会館トイレ |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.4 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.4 mg/L |
| 水温 | | 18.2 ℃ | 12.9 ℃ | 7.4 ℃ | 5.7 ℃ | 5.7 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 0.82 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.08 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.02 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.004 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0005 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.1 | <0.06 | | | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | <0.01 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 13 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.005 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.8 | 11.7 | 13.8 | 21.1 | 21.8 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 43 | 42 | | | 44 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 83 | 82 | | | 104 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0139802 | 23K-0152202 | 23K-0170002 | 24K-0004205 | 24K-0028404 | 24K-0044403 | 24K-0060503 | 24K-0074405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月12日 | 令和 6年 5月13日 | 令和 6年 6月13日 | 令和 6年 7月 3日 | 令和 6年 8月 7日 | 令和 6年 9月 4日 | 令和 6年10月 4日 | 令和 6年11月 6日 |
| 採水場所(施設) | | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 0.4 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 15.1 ℃ | 19.1 ℃ | 23.4 ℃ | 24.3 ℃ | 29.8 ℃ | 29.7 ℃ | 28.1 ℃ | 22.1 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | 0.005 | | | 0.004 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.24 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | <0.08 | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | 0.2 | | | 0.21 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | 0.013 | | | 0.006 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | 0.007 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.005 | | | 0.012 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.028 | | | 0.031 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | 0.01 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | 0.01 | | | 0.01 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | <0.001 | | | 0.003 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | 0.14 | | | 0.18 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | 0.06 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 7 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.3 | 12.8 | 13.7 | 11.0 | 12.0 | 12.9 | 13.4 | 11.4 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | 87 | | | 100 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 136 | | | 149 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0085205 | 24K-0099805 | 24K-0119603 | 24K-0128903 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月 2日 | 令和 7年 1月 8日 | 令和 7年 2月14日 | 令和 7年 3月 5日 |
| 採水場所(施設) | | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 | 犬見地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 17.4 ℃ | 12.0 ℃ | 10.1 ℃ | 10.4 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.005 | | | 0.004 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.08 | | | <0.08 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.22 | | | 0.08 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.01 | | | 0.005 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.004 | | | 0.004 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.003 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.021 | | | 0.014 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.007 | | | 0.005 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.008 | | | 0.006 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.13 | | | 0.08 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.2 | 13.2 | 14.0 | 15.3 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 84 | | | 72 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 133 | | | 124 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0137001 | 23K-0155301 | 23K-0172701 | 24K-0002801 | 24K-0026801 | 24K-0043001 | 24K-0057501 | 24K-0073801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月10日 | 令和 6年 5月15日 | 令和 6年 6月24日 | 令和 6年 7月 2日 | 令和 6年 8月 6日 | 令和 6年 9月 3日 | 令和 6年10月 1日 | 令和 6年11月 5日 |
| 採水場所(施設) | | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） |
| 採水場所 | | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 15.0 ℃ | 20.1 ℃ | 25.5 ℃ | 23.8 ℃ | 31.7 ℃ | 28.3 ℃ | 27.5 ℃ | 20.6 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.31 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | 0.08 | | | 0.1 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.004 | | | 0.002 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.008 | | | 0.004 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.001 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | <0.03 | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | 0.04 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 7 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 8.4 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | | | 23 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 55 | | | 54 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 1.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項）

事業所名　おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0087001 | 24K-0098801 | 24K-0111201 | 24K-0131101 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月 3日 | 令和 7年 1月 7日 | 令和 7年 2月 3日 | 令和 7年 3月 7日 |
| 採水場所(施設) | | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） | 東中部地区簡易水道施設（東部地区） |
| 採水場所 | | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) | 農村公園(三重地係) |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 14.9 ℃ | 10.8 ℃ | 9.0 ℃ | 7.8 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.09 | | | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.001 | | | <0.001 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.001 | | | <0.001 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.03 | | | <0.03 |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 46 | | | 47 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上　8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0137002 | 23K-0155302 | 23K-0171801 | 24K-0014801 | 24K-0039701 | 24K-0043002 | 24K-0057502 | 24K-0073802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月10日 | 令和 6年 5月15日 | 令和 6年 6月19日 | 令和 6年 7月16日 | 令和 6年 8月27日 | 令和 6年 9月 3日 | 令和 6年10月 1日 | 令和 6年11月 5日 |
| 採水場所(施設) | | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） |
| 採水場所 | | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L |
| 水温 | | 13.1 ℃ | 17.1 ℃ | 22.2 ℃ | 24.1 ℃ | 24.8 ℃ | 24.3 ℃ | 24.7 ℃ | 19.7 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.32 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | <0.06 | | | <0.06 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | 0.02 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 7 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.2 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | | | 19 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 46 | | | 54 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0087002 | 24K-0098802 | 24K-0111202 | 24K-0127701 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月 3日 | 令和 7年 1月 7日 | 令和 7年 2月 3日 | 令和 7年 3月 4日 |
| 採水場所(施設) | | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） | 東中部地区簡易水道施設（中部地区） |
| 採水場所 | | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター | 奥名田第一浄化センター |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 15.9 ℃ | 11.1 ℃ | 10.6 ℃ | 8.3 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | | | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.001 | | | <0.001 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.001 | | | <0.001 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 8.4 | 9.6 | 8.6 | 8.7 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 44 | | | 44 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ）の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0137003 | 23K-0147701 | 23K-0171802 | 24K-0020401 | 24K-0039702 | 24K-0048901 | 24K-0063801 | 24K-0073803 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月10日 | 令和 6年 5月 7日 | 令和 6年 6月19日 | 令和 6年 7月24日 | 令和 6年 8月27日 | 令和 6年 9月11日 | 令和 6年10月 9日 | 令和 6年11月 5日 |
| 採水場所(施設) | | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 |
| 採水場所 | | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | ---- | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L |
| 水温 | | 13.4 ℃ | 19.0 ℃ | 24.2 ℃ | 26.4 ℃ | 28.8 ℃ | 28.1 ℃ | 24.6 ℃ | 20.5 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.29 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | <0.06 | | | <0.06 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.003 | | | 0.001 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.006 | | | 0.001 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | 0.002 | | | <0.001 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | 0.001 | | | <0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 7 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 6.4 | 7.4 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | | | 24 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 55 | | | 64 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0095101 | 24K-0105201 | 24K-0111203 | 24K-0127702 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月17日 | 令和 7年 1月15日 | 令和 7年 2月 3日 | 令和 7年 3月 4日 |
| 採水場所(施設) | | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 | 西部地区簡易水道施設 |
| 採水場所 | | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ | 坂本農村公園トイレ |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |
| 水温 | | 11.4 ℃ | 7.8 ℃ | 8.2 ℃ | 7.2 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 | | | <0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | | | 0.001 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | <0.001 | | | 0.001 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 36 | | | 44 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0144501 | 23K-0156901 | 23K-0172301 | 24K-0017401 | 24K-0039101 | 24K-0053803 | 24K-0068001 | 24K-0081602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月25日 | 令和 6年 5月17日 | 令和 6年 6月20日 | 令和 6年 7月18日 | 令和 6年 8月23日 | 令和 6年 9月19日 | 令和 6年10月18日 | 令和 6年11月18日 |
| 採水場所(施設) | | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.35 mg/L | 0.24 mg/L | 0.17 mg/L | 0.23 mg/L | 0.34 mg/L | 0.26 mg/L | 0.23 mg/L | 0.21 mg/L |
| 水温 | | 9.5 ℃ | 11.0 ℃ | 20.0 ℃ | 22.0 ℃ | 25.5 ℃ | 27.0 ℃ | 21.0 ℃ | 13.0 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.39 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | 0.27 | | | 0.2 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.003 | | | 0.002 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.005 | | | 0.004 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.002 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 7 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 9.4 | 8.7 | 8.9 | 7.6 | 9.3 | 9.4 | 8.6 | 9.3 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | | | 22 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 41 | | | 49 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.7 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0093601 | 24K-0106301 | 24K-0122802 | 24K-0129901 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月12日 | 令和 7年 1月16日 | 令和 7年 2月20日 | 令和 7年 3月 6日 |
| 採水場所(施設) | | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 | 大滝地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 | 消火栓 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.17 mg/L | 0.15 mg/L | 0.21 mg/L | 0.18 mg/L |
| 水温 | | 8.0 ℃ | 3.0 ℃ | 2.0 ℃ | 2.5 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.26 | | | 0.27 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | | | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.002 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 9.5 | 10.2 | 11.0 | 9.2 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 47 | | | 45 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0144502 | 23K-0156401 | 23K-0172302 | 24K-0021201 | 24K-0037701 | 24K-0053804 | 24K-0069601 | 24K-0069801 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月25日 | 令和 6年 5月16日 | 令和 6年 6月20日 | 令和 6年 7月29日 | 令和 6年 8月22日 | 令和 6年 9月19日 | 令和 6年10月24日 | 令和 6年10月24日 |
| 採水場所(施設) | | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 槇谷集会場散水 | 槇谷集会場散水 | 槇谷集会場散水 | 槇谷集会場散水 | 槇谷集会場散水 | 槇谷集会場散水 | 墓地散水 | 墓地散水 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.40 mg/L | 0.42 mg/L | 0.15 mg/L | 0.21 mg/L | 0.24 mg/L | 0.48 mg/L | 0.56 mg/L | 0.56 mg/L |
| 水温 | | 12.0 ℃ | 13.0 ℃ | 20.5 ℃ | 24.5 ℃ | 14.0 ℃ | 29.0 ℃ | 20.5 ℃ | 20.5 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.28 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | 0.29 | | | 0.33 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | 0.003 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | 0.029 | | | 0.081 | | 0.028 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | 0.019 | | | 0.04 | | 0.016 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | <0.001 | | | 0.003 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.035 | | | 0.1 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | 0.026 | | | 0.058 | | 0.024 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | 0.006 | | | 0.018 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 8 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 8.2 | |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | | | 21 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 48 | | | 57 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 色度 | 5 度以下 | 0.5 | 0.7 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0081601 | 24K-0093602 | 24K-0106302 | 24K-0122801 | 24K-0129902 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年11月18日 | 令和 6年12月12日 | 令和 7年 1月16日 | 令和 7年 2月20日 | 令和 7年 3月 6日 |
| 採水場所(施設) | | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 | 槇谷地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 墓地散水 | 墓地散水 | 槇谷集会場散水 | 槇谷集会場散水 | 槇谷集会場散水 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.36 mg/L | 0.50 mg/L | 0.55 mg/L | 0.57 mg/L | 0.45 mg/L |
| 水温 | | 12.0 ℃ | 5.0 ℃ | 2.0 ℃ | 2.0 ℃ | 3.0 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 0.11 | | | 0.08 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 0.012 | | | 0.01 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 0.01 | | | 0.008 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 0.002 | | | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 0.02 | | | 0.018 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 0.015 | | | 0.011 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 0.006 | | | 0.006 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.0 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 38 | | | 40 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | <0.5 | 0.7 |
| 濁度 | 2 度以下 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 23K-0137004 | 23K-0155303 | 23K-0172702 | 24K-0020402 | 24K-0035801 | 24K-0048902 | 24K-0063802 | 24K-0084101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年 4月10日 | 令和 6年 5月15日 | 令和 6年 6月24日 | 令和 6年 7月24日 | 令和 6年 8月20日 | 令和 6年 9月11日 | 令和 6年10月 9日 | 令和 6年11月27日 |
| 採水場所(施設) | | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 木谷集会場 | 木谷集会場 | 木谷集会場散水 | 木谷集会場 | 木谷集会場 | 木谷集会場散水 | 木谷集会場 | 木谷集会場 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L |
| 水温 | | 13.2 ℃ | 18.9 ℃ | 23.9 ℃ | 29.2 ℃ | 27.7 ℃ | 30.1 ℃ | 22.2 ℃ | 14.2 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | | | <0.0003 | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | | | <0.00005 | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | | | 0.06 | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | | | <0.08 | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | | | <0.0002 | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | | | <0.005 | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | | | <0.004 | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | | | <0.001 | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | 0.39 | | | 0.2 | | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | <0.002 | | | <0.002 | | |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.003 | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.003 | | | 0.004 | | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | <0.001 | | | <0.001 | | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | 0.007 | | | 0.011 | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | | <0.003 | | | <0.003 | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.004 | | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | 0.001 | | | <0.001 | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | <0.008 | | | <0.008 | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | <0.01 | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | | | <0.03 | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | | | 0.01 | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | | | 9 | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | | | 0.006 | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | | 42 | | | 45 | | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 81 | | | 87 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | | | <0.02 | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | | | <0.000001 | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | | | <0.002 | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | | | <0.0005 | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.9 | 0.6 |
| 濁度 | 2 度以下 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |

# 水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項|

事業所名 おおい町役場

| 受付番号 | | 24K-0095102 | 24K-0098803 | 24K-0111204 | 24K-0131102 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 基準値 | 令和 6年12月17日 | 令和 7年 1月 7日 | 令和 7年 2月 3日 | 令和 7年 3月 7日 |
| 採水場所(施設) | | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 | 木谷地区飲料水供給施設 |
| 採水場所 | | 木谷集会場散水 | 木谷集会場 | 木谷集会場 | 木谷集会場散水 |
| 浄・原 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 遊離残留塩素 | | 0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 0.4 mg/L | 0.1 mg/L |
| 水温 | | 5.9 ℃ | 6.0 ℃ | 6.3 ℃ | 3.5 ℃ |
| 一般細菌 | 100 個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 六価クロム及びその化合物 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 # |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.22 | | | 0.21 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 | | | <0.002 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 | | | 0.001 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.001 | | | 0.001 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 | | | 0.001 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.003 | | | 0.003 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.003 | | | <0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.001 | | | 0.001 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | <0.001 | | | <0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.008 | | | <0.008 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | | | |
| 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 34 | | | 32 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 60 | | | 67 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | | |
| フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量) | 3 mg/L以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5 度以下 | 0.6 | 1 | 2.1 | <0.5 |
| 濁度 | 2 度以下 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 |