水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0144301	24K-0153401	24K-0174501	25K-0002701	25K-0026601	25K-0026701	25K-0042201	25K-0055101
採水年月日	基準値	令和 7年 4月11日	令和 7年 5月 7日	令和 7年 6月11日	令和 7年 7月 2日	令和 7年 8月 6日	令和 7年 8月 6日	令和 7年 9月 3日	令和 7年10月 1日
採水場所(施設)		大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設
採水場所		脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
水温		15.3 ℃	19.3 ℃	22.8 ℃	26.3 ℃	31.5 ℃	31.5 ℃	32.8 ℃	28.8 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.004				<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.37				0.57	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.014				0.054	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.008				0.013	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.037				0.097	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.008				0.033	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.015				0.03	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.08				0.15	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	21.7	21.6	21.0	21.1	20.5		20.4	19.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			83				92	
蒸発残留物	500 mg/L以下			146				176	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.7	0.8	1.1		1.2	1.2
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9		7.9	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6		0.8	0.6
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0068401	25K-0072501	25K-0084601	25K-0101501	25K-0112901	25K-0125601		
採水年月日	基準値	令和 7年10月23日	令和 7年11月 6日	令和 7年12月 1日	令和 8年 1月 8日	令和 8年 2月 5日	令和 8年 3月 5日		
採水場所(施設)		大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設	大島地区簡易水道施設		
採水場所		脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園	脇今安公園		
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
遊離残留塩素		0.13 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L		
水温		20.5 ℃	22.4 ℃	18.3 ℃	13.4 ℃	9.5 ℃	12.7 ℃		
一般細菌	100 個/ml以下		0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.002			0.004		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.4			0.31		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.022			0.009		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.01			0.009		
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.052			0.031		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.019		0.018			0.006		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.02			0.013		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.08			0.05		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下		19.4	20.0	20.6	21.6	22.7		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			95			84		
蒸発残留物	500 mg/L以下			147			127		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下		1.3	1.1	0.9	0.8	0.9		
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下		7.8	7.8	7.7	7.6	7.8		
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5 度以下		1.1	0.9	0.8	0.7	0.8		
濁度	2 度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0142601	24K-0153402	24K-0169001	25K-0012303	25K-0024001	25K-0024101	25K-0042202	25K-0054501
採水年月日	基準値	令和 7年 4月 9日	令和 7年 5月 7日	令和 7年 6月 4日	令和 7年 7月10日	令和 7年 8月 4日	令和 7年 8月 4日	令和 7年 9月 3日	令和 7年 9月30日
採水場所(施設)		本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設
採水場所		おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	臨時検査
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
水温		13.6 ℃	16.3 ℃	18.4 ℃	24.8 ℃	26.2 ℃	26.2 ℃	25.2 ℃	24.9 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								<0.001
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								0.18
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								0.18
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								<0.0005
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下								<0.001
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.16				0.37	0.27
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.004				0.005	0.003
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003				0.003	0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.012				0.013	0.007
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				0.004	<0.003
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.005				0.004	0.002
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			<0.02				<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								<0.03
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.01				0.02	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								15
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			<0.005				0.009	<0.005
塩化物イオン	200 mg/L以下	17.8	17.3	17.4	17.0	18.8		18.3	17.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			40				50	52
蒸発残留物	500 mg/L以下			90				110	109
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								<0.02
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下								<0.0005
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	<0.3		0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8		6.9	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		1.9	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0062801	25K-0072503	25K-0084602	25K-0101503	25K-0112903	25K-0125602		
採水年月日	基準値	令和 7年10月 9日	令和 7年11月 6日	令和 7年12月 1日	令和 8年 1月 8日	令和 8年 2月 5日	令和 8年 3月 5日		
採水場所(施設)		本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設	本郷地区簡易水道施設		
採水場所		おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫	おおい町役場車庫		
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
遊離残留塩素		0.1 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L		
水温		24.6 ℃	18.1 ℃	15.3 ℃	9.2 ℃	8.7 ℃	11.1 ℃		
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.32			0.08		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.004			0.002		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.003			0.002		
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.011			0.007		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004			0.003		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			<0.02			<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.02			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	17.8	16.5	16.2	17.1	18.1	17.0		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			39			36		
蒸発残留物	500 mg/L以下			83			76		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3		
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0142603	24K-0163402	24K-0175102	25K-0012305	25K-0024003	25K-0024103	25K-0050102	25K-0055104
採水年月日	基準値	令和 7年 4月 9日	令和 7年 5月22日	令和 7年 6月12日	令和 7年 7月10日	令和 7年 8月 4日	令和 7年 8月 4日	令和 7年 9月16日	令和 7年10月 1日
採水場所(施設)		佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）
採水場所		清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
水温		11.6 ℃	21.0 ℃	20.5 ℃	26.7 ℃	29.0 ℃	29.0 ℃	27.8 ℃	25.8 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下			0.45				0.6	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06				0.33	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002				0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.002				0.002	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			<0.001				0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			<0.03				<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	17.9	14.8	13.9	13.9	13.4		13.0	12.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			38				43	
蒸発残留物	500 mg/L以下			88				94	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7		6.6	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0076002	25K-0090902	25K-0101505	25K-0112905	25K-0125604			
採水年月日	基準値	令和 7年11月11日	令和 7年12月 9日	令和 8年 1月 8日	令和 8年 2月 5日	令和 8年 3月 5日			
採水場所(施設)		佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）	佐分利地区簡易水道施設（川上系）			
採水場所		清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅	清水鐘治宅			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L			
水温		17.1 ℃	12.9 ℃	8.4 ℃	5.1 ℃	8.5 ℃			
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下		0.92			0.96			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.18			0.06			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			<0.001			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			<0.001			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.8	12.1	11.8	15.2	16.1			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		44			44			
蒸発残留物	500 mg/L以下		82			81			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0142602	24K-0163401	24K-0175101	25K-0012304	25K-0024002	25K-0024102	25K-0050101	25K-0055103
採水年月日	基準値	令和 7年 4月 9日	令和 7年 5月22日	令和 7年 6月12日	令和 7年 7月10日	令和 7年 8月 4日	令和 7年 8月 4日	令和 7年 9月16日	令和 7年10月 1日
採水場所(施設)		佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）
採水場所		やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L
水温		10.7 ℃	19.0 ℃	20.1 ℃	26.1 ℃	28.7 ℃	28.7 ℃	27.4 ℃	24.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			<0.06				0.14	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			<0.001				0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			<0.001				0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	20.6	14.0	14.4	14.1	13.2		12.3	11.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			40				41	
蒸発残留物	500 mg/L以下			78				79	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7		6.7	6.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0076001	25K-0079601	25K-0090901	25K-0101504	25K-0112904	25K-0125603		
採水年月日	基準値	令和 7年11月11日	令和 7年11月13日	令和 7年12月 9日	令和 8年 1月 8日	令和 8年 2月 5日	令和 8年 3月 5日		
採水場所(施設)		佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）	佐分利地区簡易水道施設（福谷系）		
採水場所		やまびこ会館トイレ	小車田水源	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ	やまびこ会館トイレ		
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L		
水温		16.6 ℃	18.3 ℃	11.4 ℃	7.6 ℃	4.3 ℃	8.2 ℃		
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下		<0.002						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下		0.67						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.02						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001						
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001						
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06	<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001	<0.001			<0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001	<0.001			<0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001	<0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		0.08						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.01						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		13						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005						
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.2	13.8	12.2	14.5	27.0	18.6		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		44	40			41		
蒸発残留物	500 mg/L以下		93	100			84		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002						
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005						
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0144302	24K-0153403	24K-0174502	25K-0002702	25K-0030401	25K-0030501	25K-0042203	25K-0055102
採水年月日	基準値	令和 7年 4月11日	令和 7年 5月 7日	令和 7年 6月11日	令和 7年 7月 2日	令和 7年 8月12日	令和 7年 8月12日	令和 7年 9月 3日	令和 7年10月 1日
採水場所(施設)		犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設
採水場所		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.4 mg/L
水温		14.6 ℃	18.4 ℃	21.7 ℃	26.0 ℃	30.0 ℃	30.0 ℃	31.7 ℃	27.9 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			0.004				0.003	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			<0.08				<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.14				0.52	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.01				0.012	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				0.005	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.005				0.013	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.024				0.041	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004				0.004	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.009				0.014	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.14				0.14	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.7	13.3	12.5	12.1	13.0		12.5	11.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			91				101	
蒸発残留物	500 mg/L以下			133				179	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2		8.2	8.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0072502	25K-0084603	25K-0101502	25K-0112902	25K-0122401			
採水年月日	基準値	令和 7年11月 6日	令和 7年12月 1日	令和 8年 1月 8日	令和 8年 2月 5日	令和 8年 3月 2日			
採水場所(施設)		犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設	犬見地区飲料水供給施設			
採水場所		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L			
水温		20.8 ℃	17.6 ℃	12.0 ℃	9.0 ℃	12.0 ℃			
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下		0.004			0.005			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08			<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.17			0.12			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.007			0.005			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.005			0.004			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.02			0.016			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.004			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.008			0.007			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.12			0.11			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.8	13.2	14.9	14.8	14.3			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		92			79			
蒸発残留物	500 mg/L以下		124			113			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	1	0.5	0.6	0.5	0.5			
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	0.9	0.6	0.7	0.8	0.7			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0144701	24K-0159501	24K-0171201	25K-0008801	25K-0037601	25K-0037701	25K-0045101	25K-0060501
採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月 9日	令和 7年 7月 8日	令和 7年 8月26日	令和 7年 8月26日	令和 7年 9月 8日	令和 7年10月 7日
採水場所(施設)		東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）
採水場所		農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L
水温		14.9 ℃	20.2 ℃	23.7 ℃	26.3 ℃	30.2 ℃	30.2 ℃	29.4 ℃	26.1 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			<0.06				0.11	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002				0.003	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.004				0.006	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.001				0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			0.001				0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			<0.03				<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.7	8.5	8.4	8.2	8.7		8.8	8.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下			47				55	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	6.8	6.7	6.8		6.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0070301	25K-0086801	25K-0098001	25K-0110701	25K-0123901			
採水年月日	基準値	令和 7年11月 4日	令和 7年12月 2日	令和 8年 1月 6日	令和 8年 2月 3日	令和 8年 3月 3日			
採水場所(施設)		東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）	東中部地区簡易水道施設（東部地区）			
採水場所		農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)	農村公園(三重地係)			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L			
水温		19.1 ℃	15.6 ℃	6.5 ℃	5.1 ℃	10.9 ℃			
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.2	8.1	8.3	8.7	8.5			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下		45			43			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.8	6.7	6.6	6.8			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0146001	24K-0159502	24K-0171202	25K-0008802	25K-0034501	25K-0034601	25K-0041001	25K-0060801
採水年月日	基準値	令和 7年 4月16日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月 9日	令和 7年 7月 8日	令和 7年 8月20日	令和 7年 8月20日	令和 7年 9月 2日	令和 7年10月 8日
採水場所(施設)		東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）
採水場所		奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
水温		13.1 ℃	16.5 ℃	18.5 ℃	24.3 ℃	24.4 ℃	24.4 ℃	26.3 ℃	23.1 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			<0.06				0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			<0.001				<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			<0.001				<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.5	8.3	8.2	8.1	8.7		8.5	8.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下			36				58	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6		6.6	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0077301	25K-0086802	25K-0098002	25K-0110702	25K-0123902			
採水年月日	基準値	令和 7年11月12日	令和 7年12月 2日	令和 8年 1月 6日	令和 8年 2月 3日	令和 8年 3月 3日			
採水場所(施設)		東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）	東中部地区簡易水道施設（中部地区）			
採水場所		奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター	奥名田第一浄化センター			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L			
水温		18.5 ℃	16.1 ℃	9.7 ℃	9.2 ℃	11.1 ℃			
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.0	8.0	8.3	8.7	8.4			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下		39			42			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0146002	24K-0159503	24K-0176701	25K-0011601	25K-0034502	25K-0034602	25K-0045102	25K-0060802
採水年月日	基準値	令和 7年 4月16日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月17日	令和 7年 7月 9日	令和 7年 8月20日	令和 7年 8月20日	令和 7年 9月 8日	令和 7年10月 8日
採水場所(施設)		西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設
採水場所		坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
水温		14.1 ℃	18.4 ℃	21.7 ℃	29.0 ℃	29.2 ℃	29.2 ℃	29.1 ℃	25.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			<0.06				0.09	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.001				0.002	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.001				0.003	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7	7.5	7.3	7.6	7.5		7.3	7.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下			63				59	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		6.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0076005	25K-0091501	25K-0098003	25K-0119701	25K-0129101			
採水年月日	基準値	令和 7年11月11日	令和 7年12月10日	令和 8年 1月 6日	令和 8年 2月18日	令和 8年 3月11日			
採水場所(施設)		西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設	西部地区簡易水道施設			
採水場所		坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ	坂本農村公園トイレ			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L			
水温		17.4 ℃	12.9 ℃	9.1 ℃	6.5 ℃	8.9 ℃			
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.001			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.001			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	7.8	7.8	8.2	7.7			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下		61			41			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0149801	24K-0161501	24K-0175103	25K-0012302	25K-0038401	25K-0038501	25K-0047102	25K-0066301
採水年月日	基準値	令和 7年 4月24日	令和 7年 5月16日	令和 7年 6月12日	令和 7年 7月10日	令和 7年 8月27日	令和 7年 8月27日	令和 7年 9月11日	令和 7年10月16日
採水場所(施設)		大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設
採水場所		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.57 mg/L	0.52 mg/L	0.54 mg/L	0.45 mg/L	0.38 mg/L	0.38 mg/L	0.35 mg/L	0.45 mg/L
水温		12.0 ℃	14.0 ℃	17.0 ℃	24.0 ℃	26.5 ℃	26.5 ℃	24.5 ℃	20.5 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.1				0.15	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002				0.003	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.002				0.006	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			<0.001				0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	9.2	9.1	9.0	9.0		8.7	8.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下			53				56	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	0.3
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0		6.9	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0076004	25K-0094702	25K-0106901	25K-0115601	25K-0125606			
採水年月日	基準値	令和 7年11月11日	令和 7年12月17日	令和 8年 1月16日	令和 8年 2月12日	令和 8年 3月 5日			
採水場所(施設)		大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設	大滝地区飲料水供給施設			
採水場所		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
遊離残留塩素		0.45 mg/L	0.41 mg/L	0.41 mg/L	0.40 mg/L	0.40 mg/L			
水温		14.5 ℃	10.0 ℃	6.0 ℃	4.0 ℃	8.5 ℃			
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.1			0.13			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.002			0.003			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.003			0.005			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001			0.001			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.0	9.5	9.5	9.6	9.0			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下		41			33			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.8	<0.3	<0.3	<0.3	0.3			
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.4	6.9	6.9	6.7	6.7			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	1	<0.5	<0.5	<0.5	0.5			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0150801	24K-0160901	24K-0178001	25K-0012301	25K-0012401	25K-0036201	25K-0036401	25K-0036601
採水年月日	基準値	令和 7年 4月30日	令和 7年 5月15日	令和 7年 6月18日	令和 7年 7月10日	令和 7年 7月10日	令和 7年 8月22日	令和 7年 8月22日	令和 7年 8月22日
採水場所(施設)		槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設
採水場所		槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.49 mg/L	0.50 mg/L	0.28 mg/L	0.26 mg/L	0.26 mg/L	0.21 mg/L	0.21 mg/L	0.21 mg/L
水温		14.0 ℃	11.0 ℃	20.0 ℃	20.0 ℃	20.0 ℃	27.0 ℃	27.0 ℃	27.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0		0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.22					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002					
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.058					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.027					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			<0.001					
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.068					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.053		0.075			0.042
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.01					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.3	8.1	8.1	8.3		8.4		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下			50					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下							<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下							<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	1.2	1.1		1.1		
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2		7.3		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		
色度	5 度以下	0.6	0.7	1.3	0.9		0.8		
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0047101	25K-0068101	25K-0068301	25K-0076003	25K-0094701	25K-0108901	25K-0115602	25K-0125605
採水年月日	基準値	令和 7年 9月11日	令和 7年10月23日	令和 7年10月23日	令和 7年11月11日	令和 7年12月17日	令和 8年 1月28日	令和 8年 2月12日	令和 8年 3月 5日
採水場所(施設)		槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設	槇谷地区飲料水供給施設
採水場所		槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水	槇谷集会場散水
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.34 mg/L	0.35 mg/L	0.35 mg/L	0.27 mg/L	0.55 mg/L	0.35 mg/L	0.33 mg/L	0.29 mg/L
水温		24.0 ℃	19.5 ℃	19.0 ℃	15.0 ℃	10.0 ℃	3.5 ℃	3.0 ℃	8.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0		0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001			<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.31				0.22			0.11
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002				<0.002			<0.002
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.085		0.057		0.023			0.012
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.017				0.016			0.009
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003		0.001		0.001			0.002
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001				<0.001			<0.001
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.106		0.069		0.031			0.021
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.051		0.039		0.03			0.012
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.018		0.011		0.007			0.007
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001		<0.001		<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008				<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.6	7.9		8.7	8.3	8.0	7.8	7.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下								
蒸発残留物	500 mg/L以下	70				42			31
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	1.2	1.2		<0.3	0.7	0.5	0.5	0.5
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4		6.9	7.5	7.2	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.1	1.1		<0.5	0.6	0.8	0.5	0.7
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1		0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		24K-0144702	24K-0159504	24K-0171203	25K-0008803	25K-0037602	25K-0037702	25K-0051101	25K-0060803
採水年月日	基準値	令和 7年 4月14日	令和 7年 5月14日	令和 7年 6月 9日	令和 7年 7月 8日	令和 7年 8月26日	令和 7年 8月26日	令和 7年 9月17日	令和 7年10月 8日
採水場所(施設)		木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設
採水場所		木谷集会場	木谷集会場	木谷集会場散水	木谷集会場	木谷集会場	木谷集会場	木谷集会場散水	木谷集会場
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素		0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
水温		13.4 ℃	18.7 ℃	21.5 ℃	27.7 ℃	31.2 ℃	31.2 ℃	29.1 ℃	23.7 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0		0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下			0.19				0.22	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			<0.002				<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.003				0.007	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				0.006	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.002				0.004	
臭素酸	0.01 mg/L以下			<0.001				<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.007				0.017	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			<0.003				<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.002				0.006	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下			<0.001				<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			<0.008				<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	9.2	9.1	8.7	8.5	9.2		9.0	9.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			39				46	
蒸発残留物	500 mg/L以下			67				94	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下						<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3		0.3	<0.3
ｐＨ値	5.8以上　8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4		7.4	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	0.9	1.4	<0.5	1.1		0.7	0.6
濁度	2 度以下	<0.1	0.3	0.7	0.2	0.5		0.3	0.2

水質検査結果一覧表（基準項目）

事業所名　おおい町役場

受付番号		25K-0077302	25K-0091502	25K-0105501	25K-0119702	25K-0129102			
採水年月日	基準値	令和 7年11月12日	令和 7年12月10日	令和 8年 1月14日	令和 8年 2月18日	令和 8年 3月11日			
採水場所(施設)		木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設	木谷地区飲料水供給施設			
採水場所		木谷集会場	木谷集会場散水	木谷集会場	木谷集会場	木谷集会場散水			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
遊離残留塩素		0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L			
水温		16.3 ℃	9.9 ℃	3.3 ℃	3.2 ℃	6.6 ℃			
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下								
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下								
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下								
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下								
四塩化炭素	0.002 mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下								
ベンゼン	0.01 mg/L以下								
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.24			0.16			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.002			0.001			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.002			
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.005			0.005			
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.002			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下								
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.8	8.8	9.2	9.2	9.1			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		42			28			
蒸発残留物	500 mg/L以下		85			56			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下								
フェノール類	0.005 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(ＴＯＣ) の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			
ｐＨ値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	0.8	<0.5	0.6	1.5	<0.5			
濁度	2 度以下	0.4	0.4	0.2	0.7	<0.1			